Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ
Laborator analize apa potabilă Piatra Neamţ
Str. Bistriţei, Nr. 77, Piatra Neamţ

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr 1127/06.10.2017

Punct de prelevare: **Robinet Piața Centrala**
Număr unic identificare proba (ID): ***1176***
Data prelevare: 02.10.2017

Data efectuare încercări: 02.10. – 05.10.2017

Parametri chimici	Unitate de măsură	CMA	Rezultat	Referențial încercare
Culoare	grade	AC	0	SR EN ISO 7887:2002 POS 18
Turbiditate	NTU	≤ 5	0,38	SR EN ISO 7027:2001 POS 12
pH	unit. pH	6,5…9,5	7,94	SR ISO 10523: 2012 POS 10
Conductivitate	$\mu S\ cm^{-1}$	2500	293	SR EN 27888:1997 POS 11
Aluminiu rezidual	$\mu g/l$	200	-	SR ISO 10566/ 2001 POS 19
Amoniu	mg/l	0,5	<0,008	SR ISO 7150-1:2001 POS 05
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1; ≤ 0,5	0,196	SR EN ISO 7393-2:2002 POS 09
Cloruri	mg/l	250	9,13	SR ISO 9297:2001 POS 01
Suma ionilor de calciu si magneziu	grade G	minim 5	8,45	SR ISO 6059:2008 POS 02
Fier	$\mu g/l$	200	76,77	SR ISO 6332:1996/C91:2006 POS 08
Azotați	mg/l	50	3,55	SR ISO 7890-3:2000 POS 07
Azotiți	mg/l	0,5	<0,005	SR EN 26777:2002/C91:2006 POS 06
Indice de permanganat	mgO_2/l	5	0,45	SR EN ISO 8467:2001 POS 03
Sulfați	mg/l	250	-	Test rapid Merck POS 20

Parametri microbiologici	Unitate de măsură	CMA	Rezultat	Referențial încercare
Număr colonii 22^0C	nr/ml	AC	-	ISO 6222:1999 POS 15
Număr colonii 37^0C	nr/ml	AC	-	ISO 6222:1999 POS 15
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 POS 13
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 POS 13
Enterococi	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 7899-2:2002 POS 14

Parametrii analizați sunt conformi cu Legea 458/2002 republicata, pentru indicatorii prevăzuți la secțiunea" Monitorizare de control"

Director General Interimar,
Petcu-Victor Movilă

Șef Laborator,
Chim. Marinela Oică

CMA – Concentrație maxim admisa (Legea 458/2002 republicata) ; AC - Acceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală ;
*Rezultatele raportate ca „ **<...** " sunt sub limita de detecție a metodei;*
Rezultatele prezentate în Raportul de încercare se referă strict la proba prelevata;
Clienții pot obține o copie a acestui Raport de încercare solicitând-o la telefon: ***0233 - 233340 - Relații clienți; 0233-215670 - Laborator apa potabila****; e-mail office@apaserv.eu*