Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ

Laborator analize apa potabilă Piatra Neamţ

Str. Bogdan Dragoş, Nr. 352, Roman, Str. Bistriţei, Nr. 77, Piatra Neamţ

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 1582/22.11.2019

Punct de prelevare: **Robinet Complex ,, Aleea Revoluției ", Roman**
Număr unic identificare proba (ID): ***1418***
Data prelevare: 19.11.2019

Data efectuare încercări: 19.11. – 22.11.2019

Parametri chimici	Unitate de măsură	CMA	Rezultat	Referențial încercare
Culoare	grade	AC	1,3	**SR EN ISO 7887:2012 POS 18**
Turbiditate	NTU	≤ 5	0,39	**SR EN ISO 7027-1:2016 POS 11**
pH	unit. pH	6,5…9,5	7,30	**SR ISO 10523: 2012 POS 09**
Conductivitate	$\mu S\ cm^{-1}$	2500	644	**SR EN 27888:1997 POS 10**
Aluminiu rezidual	$\mu g/l$	200	-	**SR ISO 10566/ 2001 POS 19**
Amoniu	mg/l	0,5	<0,009	**SR ISO 7150-1:2001 POS 05**
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1; ≤ 0,5	0,195	**SR EN ISO 7393-2:2002 POS 14**
Cloruri	mg/l	250	24,11	**SR ISO 9297:2001 POS 01**
Suma ionilor de calciu si magneziu	grade G	minim 5	17,50	**SR ISO 6059:2008 POS 02**
Fier	$\mu g/l$	200	8	**SR ISO 6332:1996/C91:2006 POS 08**
Azotați	mg/l	50	5,92	**SR ISO 7890-3:2000 POS 07**
Azotiți	mg/l	0,5	<0,009	**SR EN 26777:2002/C91:2006 POS 06**
Indice de permanganat	mgO_2/l	5	0,23	**SR EN ISO 8467:2001 POS 03**
Sulfați	mg/l	250	-	**STAS 3069:1987 POS 16**

Parametri microbiologici	Unitate de măsură	CMA	Rezultat	Referențial încercare
Număr colonii 22^0C	nr/ml	AC	-	**ISO 6222:2004 POS 15**
Număr colonii 37^0C	nr/ml	AC	-	**ISO 6222:2004 POS 15**
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	**SR EN ISO 9308-1:2015 POS 13**
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	**SR EN ISO 9308-1:2015 POS 13**
Enterococi	UFC/100ml	0	0	**SR EN ISO 7899-2:2002 POS 14**

Parametrii analizați sunt conformi cu Legea 458/2002 republicata, pentru indicatorii prevăzuți la secțiunea" Monitorizare de control"

Director General,
Ec. Ioan Vlad Angheluţă

Șef Laborator,
Chim. Marinela Oică

*CMA – Concentrație maxim admisă (Legea 458/2002 republicată) ; AC - Acceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală ; Rezultatele raportate ca „ **<...** " sunt sub limita de detecție a metodei;*
*Parametri fizico-chimici sunt realizați de către **Laboratorul de analize fizico-chimice Roman** înregistrat în **Registrul Laboratoarelor pentru Monitorizarea Calității Apei Potabile la Ministerul Sănătății, Certificat de Înregistrare nr. 464/27.11.2017***
*Parametri microbiologici sunt realizați de către **Laboratorul de analize apă potabilă Piatra-Neamț** înregistrat în **Registrul Laboratoarelor pentru Monitorizarea Calității Apei Potabile la Ministerul Sănătății, Certificat de Înregistrare nr. 465/27.11.2017***
*Rezultatele prezentate în Raportul de încercare se referă strict la proba prelevata; Clienții pot obține o copie a acestui Raport de încercare solicitând-o la telefon: **0233 - 233340**; e-mail office@apaserv.eu*