Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ
Laborator analize apa potabilă Piatra Neamţ
Str. Bistriței, fn, Piatra Neamț

acreditat pentru ÎNCERCARE
SR EN ISO/CEI 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 926

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 21/09.01.2015

Punct de prelevare: **Robinet Rezervor Batalion , Târgu Neamţ**
Număr unic identificare proba (ID): ***4372***
Data prelevare: 06.01.2015

Data efectuare încercări: 06.01. – 09.01.2015

Parametri chimici	*Unitate de măsură*	*CMA*	*Rezultat*	*Referențial încercare*
* Culoare	grade	AC	0	SR EN ISO 7887:2002
* Turbiditate	UNT	≤ 5	0,34	SR EN ISO 7027:2001
* pH	unit. pH	6,5…9,5	7,63	SR ISO 10523/ 2012
* Conductivitate	$\mu S\ cm^{-1}$	2500	472	SR EN 27888/1997
*Aluminiu rezidual	µg/l	200	-	SR ISO 10566/ 2001
* Amoniu	mg/l	0,5	0,00	SR ISO 7150-1/2001
*Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1; ≤ 0,5	0,23	SR EN ISO 7393-2
* Cloruri	mg/l	250	20,39	SR ISO 9297/2001
* Duritate totala	grade G	minim 5	17,04	SR ISO 6059-2008
* Fier	µg/l	200	92	SR ISO 6332/C91/2006
* Nitraţi	mg/l	50	9,43	SR ISO 7890-3/2000
* Nitriţi	mg/l	0,5	0,00	SR EN 26777/2002
* Oxidabilitate	mgO_2/l	5	0,35	SR EN ISO 8467/2001
* Sulfaţi	mg/l	250	-	Test rapid Merck

Parametri microbiologici	*Unitate de măsură*	*CMA*	*Rezultat*	*Referențial încercare*
* Nr de colonii 22^0C	nr /ml	AC	-	ISO 6222/1999
* Nr de colonii 37^0C	nr /ml	AC	-	ISO 6222/1999
Bacterii coliforme	nr/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308-1: 04/AC
Escherichia coli	nr/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308-1 :04/AC
Enterococi	nr/100 ml	0	0	SR EN ISO 7899-2 :2002

Parametrii analizaţi sunt conformi cu Legea 458/2002 republicata, pentru indicatorii prevăzuţi la secţiunea" Monitorizare de control"

Director General,
Ing. Ionuț-Cătălin Dughir

Șef Laborator,
Ing. Despina Focșa

*Încercările „ * " nu sunt supuse acreditarii RENAR; Opiniile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.*
AC - Acceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală ; Rezultatele raportate ca „ <... " sunt sub limita de detecție a metodei;
Rezultatele prezentate în Raportul de încercare se referă strict la proba prelevata;
Parametrii chimici sunt determinați la Laboratorul local – Târgu Neamt ; Parametrii microbiologici sunt determinați la Laboratorul – Piatra Neamț
Clienţii pot obţine o copie a acestui Raport de încercare solicitând-o la telefon: **0233 / 790539 (int.13)**; *e-mail office@apaserv.eu*