Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ
Laborator analize apa potabilă Piatra Neamţ
Str. Bistriţei, Nr. 77, Piatra Neamţ

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 570/28.03.2016

Punct de prelevare: **Robinet Liceul Economic Vasile Conta ,Târgu Neamţ**
Număr unic identificare proba (ID): ***517***
Data prelevare: 22.03.2016

Data efectuare încercări: 22.03. – 25.03.2016

Parametri chimici	Unitate de măsură	CMA	Rezultat	Referenţial încercare
Culoare	grade	AC	0	SR EN ISO 7887:2002 POS 18
Turbiditate	NTU	≤ 5	0,27	SR EN ISO 7027:2001 POS 12
pH	unit. pH	6,5…9,5	7,65	SR ISO 10523: 2012 POS 10
Conductivitate	$\mu S\ cm^{-1}$	2500	380	SR EN 27888:1997 POS 11
Aluminiu rezidual	µg/l	200	-	SR ISO 10566/ 2001 POS 19
Amoniu	mg/l	0,5	0,00	SR ISO 7150-1:2001 POS 05
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1; ≤ 0,5	0,12	SR EN ISO 7393-2:2002 POS 09
Cloruri	mg/l	250	25,02	SR ISO 9297:2001 POS 01
Suma ionilor de calciu si magneziu	grade G	minim 5	15,48	SR ISO 6059:2008 POS 02
Fier	µg/l	200	-	SR ISO 6332:1996/C91:2006 POS 08
Azotaţi	mg/l	50	3,35	SR ISO 7890-3:2000 POS 07
Azotiţi	mg/l	0,5	0,00	SR EN 26777:2002/C91:2006 POS 06
Indice de permanganat	mgO_2/l	5	0,49	SR EN ISO 8467:2001 POS 03
Sulfaţi	mg/l	250	-	Test rapid Merck POS 20

Parametri microbiologici	Unitate de măsură	CMA	Rezultat	Referenţial încercare
Număr colonii 22^0C	UFC/100ml	AC	-	ISO 6222:1999 POS 15
Număr colonii 37^0C	UFC/100ml	AC	-	ISO 6222:1999 POS 15
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2004/AC 2009; POS 13
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2004/AC 2009; POS 13
Enterococi	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 7899-2:2002 POS 14

Parametrii analizaţi sunt conformi cu Legea 458/2002 republicata, pentru indicatorii prevăzuţi la secţiunea" Monitorizare de control"

Director General,
Ing. Ionuţ-Cătălin Dughir

Şef Laborator,
Ing. Liliana Maria Vasilescu

*AC - Acceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală ; Rezultatele raportate ca „ **<...** " sunt sub limita de detecţie a metodei;*
Rezultatele prezentate în Raportul de încercare se referă strict la proba prelevata;
Parametrii chimici sunt determinaţi la Laboratorul local – Târgu Neamt ; Parametrii microbiologici sunt determinaţi la Laboratorul – Piatra Neamţ
Clienţii pot obţine o copie a acestui Raport de încercare solicitând-o la telefon: **0233** / **790539 (int.13)**; *e-mail office@apaserv.eu*