Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ
Laborator analize apa potabilă Piatra Neamţ
Str. Bistriţei, Nr. 77, Piatra Neamţ

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 694/ 14.05.2021

Punct de prelevare: **Robinet Punct Comercial_Str. Înv. Gheorghe Popovici, Turtureşti**
Număr unic identificare proba (ID): ***589***
Data prelevare: 11.05.2021

Data efectuare încercări: 11.05. – 14.05.2021

Parametri chimici	*Unitate de măsură*	*CMA*	*Rezultat*	*Referenţial încercare*
Culoare	grade	AC	1	**SR EN ISO 7887:2012 POS 18**
Turbiditate	NTU	≤ 5	1,04	**SR EN ISO 7027-1:2016 POS 12**
pH	unit. pH	6,5…9,5	7,63	**SR ISO 10523: 2012 POS 10**
Conductivitate	μS cm^{-1}	2500	265	**SR EN 27888:1997 POS 11**
Aluminiu rezidual	μg/l	200	77,18	**SR ISO 10566/ 2001 POS 19**
Amoniu	mg/l	0,5	<0,026	**SR ISO 7150-1:2001 POS 05**
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1; ≤ 0,5	0,154	**SR EN ISO 7393-2:2002 POS 09**
Cloruri	mg/l	250	15,04	**SR ISO 9297:2001 POS 01**
Suma ionilor de calciu si magneziu	grade G	minim 5	7,41	**SR ISO 6059:2008 POS 02**
Fier	μg/l	200	<24	**SR ISO 6332:1996/C91:2006 POS 08**
Azotaţi	mg/l	50	4,08	**SR ISO 7890-3:2000 POS 07**
Azotiţi	mg/l	0,5	<0,018	**SR EN 26777:2002/C91:2006 POS 06**
Indice de permanganat	mgO_2/l	5	0,61	**SR EN ISO 8467:2001 POS 03**
Sulfaţi	mg/l	250	-	**Test rapid Merck POS 20**

Parametri microbiologici	*Unitate de măsură*	*CMA*	*Rezultat*	*Referenţial încercare*
Număr colonii 22^{0}C	nr/ml	AC	-	**ISO 6222:2004 POS 15**
Număr colonii 37^{0}C	nr/ml	AC	-	**ISO 6222:2004 POS 15**
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	**SR EN ISO 9308-1:2015 POS 13**
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	**SR EN ISO 9308-1:2015 POS 13**
Enterococi	UFC/100ml	0	0	**SR EN ISO 7899-2:2002 POS 14**

Parametrii analizaţi sunt conformi cu Legea 458/2002 republicata, pentru indicatorii prevăzuţi la secţiunea" Monitorizare de control"

Director General,
Jur. Bogdan Muşat

Şef Laborator,
Chim. Marinela Oică

CMA – Concentraţie maxim admisă (Legea 458/2002 republicată) ; AC - Acceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală ; Rezultatele raportate ca „ ***<...*** *" sunt sub limita de detecţie a metodei;*
Laboratorul de analize apă potabilă Piatra-Neamţ *este înregistrat în* ***Registrul Laboratoarelor pentru Monitorizarea Calităţii Apei Potabile la Ministerul Sănătăţii, Certificat de Înregistrare nr. 579/17.07.2020***
Rezultatele prezentate în Raportul de încercare se referă strict la proba prelevată;
Clienţii pot obţine o copie a acestui Raport de încercare solicitând-o la telpefon: ***0233 - 233340 - Relaţii clienţi;*** *e-mail office@apaserv.eu*