Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ
Laborator analize apa potabilă Piatra Neamţ
Str. Bistriţei, Nr. 77, Piatra Neamţ

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 893/ 18.06.2021

Punct de prelevare: **Robinet Rezervor Girov**
Număr unic identificare proba (ID): ***763***
Data prelevare: 15.06.2021

Data efectuare încercări: 15.06. – 18.06.2021

Parametri chimici	Unitate de măsură	CMA	Rezultat	Referenţial încercare
Culoare	grade	AC	1	SR EN ISO 7887:2012 POS 18
Turbiditate	NTU	≤ 5	0,67	SR EN ISO 7027-1:2016 POS 12
pH	unit. pH	6,5…9,5	7,65	SR ISO 10523: 2012 POS 10
Conductivitate	$\mu S\ cm^{-1}$	2500	252	SR EN 27888:1997 POS 11
Aluminiu rezidual	$\mu g/l$	200	44,046	SR ISO 10566/ 2001 POS 19
Amoniu	mg/l	0,5	<0,026	SR ISO 7150-1:2001 POS 05
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1; ≤ 0,5	0,166	SR EN ISO 7393-2:2002 POS 09
Cloruri	mg/l	250	15,52	SR ISO 9297:2001 POS 01
Suma ionilor de calciu si magneziu	grade G	minim 5	7,42	SR ISO 6059:2008 POS 02
Fier	$\mu g/l$	200	26,72	SR ISO 6332:1996/C91:2006 POS 08
Azotaţi	mg/l	50	3,93	SR ISO 7890-3:2000 POS 07
Azotiţi	mg/l	0,5	<0,018	SR EN 26777:2002/C91:2006 POS 06
Indice de permanganat	mgO_2/l	5	0,74	SR EN ISO 8467:2001 POS 03
Sulfaţi	mg/l	250	-	Test rapid Merck POS 20

Parametri microbiologici	Unitate de măsură	CMA	Rezultat	Referenţial încercare
Număr colonii 22^0C	nr/ml	AC	<1	ISO 6222:2004 POS 15
Număr colonii 37^0C	nr/ml	AC	<1	ISO 6222:2004 POS 15
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 POS 13
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 POS 13
Enterococi	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 7899-2:2002 POS 14

Parametrii analizaţi sunt conformi cu Legea 458/2002 republicata, pentru indicatorii prevăzuţi la secţiunea" Monitorizare de control"

Director General,
Jur. Bogdan Muşat

Şef Laborator,
Chim. Marinela Oică

*CMA – Concentraţie maxim admisă (Legea 458/2002 republicată) ; AC - Acceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală ; Rezultatele raportate ca „ **<...** " sunt sub limita de cuantificare a metodei;*
Laboratorul de analize apă potabilă Piatra-Neamţ** este înregistrat în **Registrul Laboratoarelor pentru Monitorizarea Calităţii Apei Potabile la Ministerul Sănătăţii, Certificat de Înregistrare nr. 579/17.07.2020
Rezultatele prezentate în Raportul de încercare se referă strict la proba prelevată;
*Clienţii pot obţine o copie a acestui Raport de încercare solicitând-o la telefon: **0233 - 233340 - Relaţii clienţi;** e-mail office@apaserv.eu*