Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ
Laborator analize apa potabilă Piatra Neamț
Str. Bogdan Dragoş, Nr. 352, Roman, Str. Bistriţei, Nr. 77, Piatra Neamț

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 960/ 02.07.2021

Punct de prelevare: **Robinet Stație de epurare ape uzate - Roman**
Număr unic identificare proba (ID): ***828***
Data prelevare: 29.06.2021

Data efectuare încercări: 29.06 – 02.07.2021

Parametri chimici	*Unitate de măsură*	*CMA*	*Rezultat*	*Referențial încercare*
Culoare	grade	AC	0,9	**SR EN ISO 7887:2012 PS 18**
Turbiditate	NTU	≤ 5	0,52	**SR EN ISO 7027-1:2016 PS 11**
pH	unit. pH	6,5…9,5	7,29	**SR ISO 10523: 2012 PS 09**
Conductivitate	$\mu S\ cm^{-1}$	2500	546	**SR EN 27888:1997 PS 10**
Aluminiu rezidual	µg/l	200	-	**SR ISO 10566/ 2001 PS 19**
Amoniu	mg/l	0,5	<0,026	**SR ISO 7150-1:2001 PS 05**
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1; ≤ 0,5	0,135	**SR EN ISO 7393-2:2002 PS 14**
Cloruri	mg/l	250	23,79	**SR ISO 9297:2001 PS 01**
Suma ionilor de calciu si magneziu	grade G	minim 5	17,84	**SR ISO 6059:2008 PS 02**
Fier	µg/l	200	28	**SR ISO 6332:1996/C91:2006 PS 08**
Azotați	mg/l	50	7,92	**SR ISO 7890-3:2000 PS 07**
Azotiți	mg/l	0,5	<0,016	**SR EN 26777:2002/C91:2006 PS 06**
Indice de permanganat	mgO_2/l	5	0,32	**SR EN ISO 8467:2001 PS 03**
Sulfați	mg/l	250	-	**STAS 3069:1987 PS 16**

Parametri microbiologici	*Unitate de măsură*	*CMA*	*Rezultat*	*Referențial încercare*
Număr colonii 22^0C	nr/ml	AC	-	**ISO 6222:2004 PS 15**
Număr colonii 37^0C	nr/ml	AC	-	**ISO 6222:2004 PS 15**
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	**SR EN ISO 9308-1:2015 PS 13**
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	**SR EN ISO 9308-1:2015 PS 13**
Enterococi	UFC/100ml	0	0	**SR EN ISO 7899-2:2002 PS 14**

Parametrii analizaţi sunt conformi cu Legea 458/2002 republicata, pentru indicatorii prevăzuţi la secţiunea" Monitorizare de control"

Director General ,
Jur. Bogdan Muşat

Şef Laborator,
Chim. Marinela Oică

CMA – Concentrație maxim admisă (Legea 458/2002 republicată) ; AC - Acceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală ; Rezultatele raportate ca „ ***<...*** *" sunt sub limita de cuantificare a metodei;*
Parametri fizico-chimici sunt realizați de către ***Laboratorul de analize fizico-chimice Roman*** *înregistrat în* ***Registrul Laboratoarelor pentru Monitorizarea Calității Apei Potabile la Ministerul Sănătății, Certificat de Înregistrare nr. 578/17.07.2020***
Parametri microbiologici sunt realizați de către ***Laboratorul de analize apă potabilă Piatra-Neamț*** *înregistrat în* ***Registrul Laboratoarelor pentru Monitorizarea Calității Apei Potabile la Ministerul Sănătății, Certificat de Înregistrare nr. 579/17.07.2020***
Rezultatele prezentate în Raportul de încercare se referă strict la proba prelevata; Clienții pot obține o copie a acestui Raport de încercare solicitând-o la telefon: ***0233 - 233340****; e-mail office@apaserv.eu*