Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ
Laborator analize apa potabilă Piatra Neamţ
Str. Bogdan Dragoş, Nr. 352, Roman, Str. Bistriţei, Nr. 77, Piatra Neamţ

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 140/28.01.2022

Punct de prelevare: **Robinet Şcoala generala „Al. I. Cuza ", Roman**
Număr unic identificare proba (ID): ***126***
Data prelevare: 25.01.2022

Data efectuare încercări: 25.01. – 28.01.2022

Parametri chimici	*Unitate de măsură*	*CMA*	*Rezultat*	*Referenţial încercare*
Culoare	grade	AC	0,9	**SR EN ISO 7887:2012 PS 18**
Turbiditate	NTU	≤ 5	0,67	**SR EN ISO 7027-1:2016 PS 11**
pH	unit. pH	6,5…9,5	7,44	**SR ISO 10523: 2012 PS 09**
Conductivitate	μS cm^{-1}	2500	650	**SR EN 27888:1997 PS 10**
Aluminiu rezidual	μg/l	200	-	**SR ISO 10566/ 2001 PS 19**
Amoniu	mg/l	0,5	<0,026	**SR ISO 7150-1:2001 PS 05**
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1; ≤ 0,5	0,359	**SR EN ISO 7393-2:2002 PS 14**
Cloruri	mg/l	250	25,63	**SR ISO 9297:2001 PS 01**
Suma ionilor de calciu si magneziu	grade G	minim 5	17,27	**SR ISO 6059:2008 PS 02**
Fier	μg/l	200	22	**SR ISO 6332:1996/C91:2006 PS 08**
Azotaţi	mg/l	50	8,44	**SR ISO 7890-3:2000 PS 07**
Azotiţi	mg/l	0,5	<0,016	**SR EN 26777:2002/C91:2006 PS 06**
Indice de permanganat	mgO_2/l	5	0,23	**SR EN ISO 8467:2001 PS 03**
Sulfaţi	mg/l	250	-	**STAS 3069:1987 PS 16**

Parametri microbiologici	*Unitate de măsură*	*CMA*	*Rezultat*	*Referenţial încercare*
Număr colonii 22^{0}C	nr/ml	AC	-	**ISO 6222:2004 PS 15**
Număr colonii 37^{0}C	nr/ml	AC	-	**ISO 6222:2004 PS 15**
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	**SR EN ISO 9308-1:2015 PS 13**
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	**SR EN ISO 9308-1:2015 PS 13**
Enterococi	UFC/100ml	0	0	**SR EN ISO 7899-2:2002 PS 14**

Parametrii analizaţi sunt conformi cu Legea 458/2002 republicata, pentru indicatorii prevăzuţi la secţiunea" Monitorizare de control"

Director General,
Bogdan Muşat

Şef Laborator,
Chim. Marinela Oică

CMA – Concentraţie maxim admisă (Legea 458/2002 republicată) ; AC - Acceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală ; Rezultatele raportate ca „ <... " sunt sub limita de cuantificare a metodei;
Parametri fizico-chimici sunt realizaţi de către ***Laboratorul de analize fizico-chimice Roman*** *înregistrat în* ***Registrul Laboratoarelor pentru Monitorizarea Calităţii Apei Potabile la Ministerul Sănătăţii, Certificat de Înregistrare nr. 578/17.07.2020***
Parametri microbiologici sunt realizaţi de către ***Laboratorul de analize apă potabilă Piatra-Neamţ*** *înregistrat în* ***Registrul Laboratoarelor pentru Monitorizarea Calităţii Apei Potabile la Ministerul Sănătăţii, Certificat de Înregistrare nr. 579/17.07.2020***
Rezultatele prezentate în Raportul de încercare se referă strict la proba prelevata; Clienţii pot obţine o copie a acestui Raport de încercare solicitând-o la telefon: ***0233 - 233340****; e-mail office@apaserv.eu*