

## RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 1993/22.12.2023

Punct de prelevare: **Robinet ieșire Stație de Captare Dolia-Pipirig , Jud. Neamț**

Număr unic identificare proba (ID) : **1754**

Data prelevare: 19.12.2023

Data efectuare încercări: 19.12 – 22.12.2023

Parametri chimici	Unitate de măsură	CMA	Rezultat	Referențial încercare
Culoare	grade	AC	AC	SR EN ISO 7887:2012 PS 18
Turbiditate	NTU	≤ 5	AC	SR EN ISO 7027:2016 PS 12
pH	unit. pH	6,5...9,5	7,87	SR ISO 10523: 2012 PS 10
Conductivitate	μS cm <sup>-1</sup>	2500	461	SR EN 27888:1997 PS 11
Aluminiu rezidual	μg/l	200	10,652	SR ISO 10566/ 2001 PS 19
Amoniu	mg/l	0,5	0,032	SR ISO 7150-1:2001 PS 05
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1; ≤ 0,5	0,450	SR EN ISO 7393-2:2002 PS 09
Cloruri	mg/l	250	29,82	SR ISO 9297:2001 PS 01
Suma ionilor de calciu si magneziu	grade G	minim 5	12,16	SR ISO 6059:2008 PS 02
Fier	μg/l	200	<24	SR ISO 6332:1996/C91:2006 PS 08
Azotați	mg/l	50	3,5	SR ISO 7890-3:2000 PS 07
Azotiți	mg/l	0,5	0,011	SR EN 26777:2002/C91:2006 PS 06
Indice de permanganat	mgO <sub>2</sub> /l	5	1,13	SR EN ISO 8467:2001 PS 03
Sulfați	mg/l	250	32	Test rapid Merck PS 20

Parametri microbiologici	Unitate de măsură	CMA	Rezultat	Referențial încercare
Număr colonii 22°C	nr/ml	AC	<1	ISO 6222:2004 PS 15
Număr colonii 37°C	nr/ml	AC	<1	ISO 6222:2004 PS 15
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 PS 13
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 PS 13
Enterococi	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 7899-2:2002 PS 14

**Parametrii analizați sunt conformi cu Ordonanta 7/2023, pentru indicatorii prevăzuți la secțiunea "Monitorizare de control"**

**Director General,**  
**Ioan-Vlad Angheluță**

**Șef Laborator,**  
**Chim. Marinela Oică**

CMA – Concentrație maxim admisă (Ordonanta 7/2023) ; AC - Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală ; Rezultatele raportate ca „ <... “ sunt sub limita de cuantificare a metodei; Parametrii chimici sunt determinați la Laboratorul local – Târgu Neamț ; Parametrii microbiologici sunt determinați la Laboratorul – Piatra Neamț  
**Laboratorul de analize apă potabilă Piatra-Neamț este înregistrat în Registrul Laboratoarelor pentru Monitorizarea Calității Apei Potabile la Ministerul Sănătății, Certificat de Înregistrare nr. 668/02.09.2022** Rezultatele prezentate în Raportul de încercare se referă strict la proba prelevată;

Clienții pot obține o copie a acestui Raport de încercare solicitând-o la telefon: **0233 - 233340 - Relații clienți**; e-mail [office@apaserv.eu](mailto:office@apaserv.eu)