

## RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr.64/19.01.2024

Punct de prelevare: **Robinet Rezervor Hlăpești – Jud. Neamț**

Număr unic identificare proba (ID): **45**

Data prelevare: 16.01.2024

Data efectuare încercări: 16.01. – 19.01.2024

Parametri chimici	Unitate de măsură	CMA	Rezultat	Referențial încercare
Culoare	grade	AC	AC	SR EN ISO 7887:2012 PS 18
Turbiditate	NTU	AC	AC	SR EN ISO 7027:2016 PS 12
pH	unit. pH	6,5...9,5	6,95	SR ISO 10523: 2012 PS 10
Conductivitate	$\mu\text{S cm}^{-1}$	2500	501	SR EN 27888:1997 PS 11
Amoniu	mg/l	0,5	<0,026	SR ISO 7150-1:2001 PS 05
Aluminiu rezidual	$\mu\text{g/l}$	200	<10	SR ISO 10566/ 2001 PS 19
Clor rezidual liber	mg/l	$\geq 0,1; \leq 0,5$	0,292	SR EN ISO 7393-2:2002 PS 09
Cloruri	mg/l	250	8,59	SR ISO 9297:2001 PS 01
Suma ionilor de calciu si magneziu	grade G	minim 5	19,62	SR ISO 6059:2008 PS 02
Fier	$\mu\text{g/l}$	200	<24	SR ISO 6332:1996/C91:2006 PS 08
Azotați	mg/l	50	0,86	SR ISO 7890-3:2000 PS 07
Azotiți	mg/l	0,5	<0,018	SR EN 26777:2002/C91:2006 PS 06
Indice de permanganat	$\text{mgO}_2/\text{l}$	5	0,71	SR EN ISO 8467:2001 PS 03

Parametri microbiologici	Unitate de măsură	CMA	Rezultat	Referențial încercare
Număr colonii 22°C	nr/ml	AC	<1	ISO 6222:2004 PS 15
Număr colonii 37°C	nr/ml	AC	<1	ISO 6222:2004 PS 15
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 PS 13
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 PS 13
Enterococi	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 7899-2:2002 PS 14

**Parametrii analizați sunt conformi cu Ordonanța 7/2023, pentru indicatorii prevăzuți la secțiunea "Monitorizare operațională"**

**Director General,**  
**Ioan-Vlad Anghelută**

**Șef Laborator,**  
**Chim. Marinela Oică**

CMA – Concentrație maxim admisă ( Ordonanța 7/2023) ; AC - Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală ; Rezultatele raportate ca „ <... “ sunt sub limita de cuantificare a metodei; **Laboratorul de analize apă potabilă Piatra-Neamț este înregistrat în Registrul Laboratoarelor pentru Monitorizarea Calității Apei Potabile la Ministerul Sănătății, Certificat de Înregistrare nr. 668/02.09.2022**

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare se referă strict la proba prelevată;

Clienții pot obține o copie a acestui Raport de încercare solicitând-o la telefon: **0233 - 233340 - Relații clienți**; e-mail [office@apaserv.eu](mailto:office@apaserv.eu)